



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19. телефон доверия – 8 (8662) 39-99-99

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ
ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

КБР, г. Нальчик, ул. А.А. Кадырова, 6, номера e-mail:ugpnkbr@mail.ru, тел. 8 (8662) 96-07-96

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г. БАКСАН И БАКСАНСКОМУ РАЙОНУ**

КБР, г. Баксан, ул. Катханова, 75, тел: 8 (86634) 4-10-48, e-mail:ugpnkbr7@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 20/01/20

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственному казенному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

населения в городском округе Баксан»

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

в лице законного представителя юридического лица – директора Тутовой Л. Х.

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора

г. Баксана и Баксанского района по пожарному надзору от 06.06.2017 № 20,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
10 час. 00 мин. « 13 » июня 20 17 г. по 10 час. 00 мин. « 16 » июня 20 17 г. проведена плановая
выездная проверка

государственным инспектором г. Баксана и Баксанского района по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

капитаном внутренней службы Тхакаховым Алимом Аслановичем,

по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

в зданиях, помещениях и на территории ГКУ «КЦСОН в г.о. Баксан»,

расположенный по адресу: КБР, г.о. Баксан, ул. Шукова, д. 1 «а»,

совместно с

директором – Тутовой Л. Х.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Систему пожарной сигнализации выполнить с подачей светового и звукового сигналов о возникновении	статья 4, 6, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о	15.06.2018	

	пожаров на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	требованиях пожарной безопасности»		
2.	Пожарный водоем, расположенный на территории учреждения отремонтировать и заполнить водой	п. 55 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», статья 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	05.03.2018	<i>ван.</i>

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Баксана и Баксанского района
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
 по пожарному надзору капитан внутренней службы

[Подпись]
 (подпись)

М.Л.П. *

Тхакахов Алим Асланович

« 16 » 06 20 17 г.

Предписание для исполнения получил (а):

[Подпись]
 (подпись)

Директор ГКУ «КЦСОН в г.о. Баксан»

(должность, фамилия, инициалы)

Тутова Лилия Хазешовна

« 16 » 06 20 17 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору